



M. Fink LTD

ציוד מתקדם לכיבוי וגילוי אש
SAFETY * SECURITY * PROTECTION

מ. פינק בע"מ 'רפיד'

כתובתנו: רח' אלמלך 19, ת.ד. 2715, יהוד 56216 | מלפון: 03-6320033, פקס: 03-5334660

היתר תו תקן מערכות גילוי - תחזוקה מס' 25068

**נספח ג' - מופס דיווח לשירותי כבאות / חברת ביטוח בהתאם לתקן ישראלי
1220 חלק 11 - מערכות גילוי אש ותחזוקה**

כללי:

בתאריך: 13/03/2019 בוצעה בדיקת תחזוקה למערכת גילוי האש שהותקנה ב: גן חופית - שטח מבנה גן חופית בלבד.

תאריך התחזוקה הבא יהיה: 03/2020.

שם המחזיק בנכס: עיריית כפר סבא כתובת הנכס: חסידה 4, כפר סבא

שם חברת התחזוקה: מ. פינק בע"מ כתובת חברת התחזוקה: אלטלף 19 יהוד

השם הפרטי ושם המשפחה של הטכנאי: דניאל

האם לחברת התחזוקה תו תקן לפי התקן הישראלי 1220 חלק 11: כן

אישור תו תקן מספר: 25068 תוקף האישור: 12-2019

תאריך פקיעת תוקף תעודת ההסמכה של המתחזק: 12-2020

מידע נוסף:

האם האתר נבדק בהתאם לתקן הישראלי ת' 1220 חלק 3 כן לא

האם בוצע שינוי מבנה: כן לא (אם בוצע שינוי במבנה, נא פרשו את מהות השינוי בדף נפרד)

הציוד המותקן באתר:

א. רכזת גילוי אש מסוג:

מערכת איזורית מערכת כתובתית מערכת אנלוגית מערכת אינטראקטיבית

מדגם: GSA-2 תוצרת חברת: טלפיר

משה פינק בע"מ
תעשיית מכשירים לכיבוי אש "רפיד"
אלטלף 19 יהוד
2715 ת.ד. 03-6320033

חתימה: [Signature] תאריך: 13/03/2019 חתימת החברה: [Signature]

גלאי מדגם: Tfo 440 תוצרת חברת: טלפיר

חייגן - רשימת מספרי הטלפון שאליהם מחייג החייגן: מוקד עיריית כפר סבא מאשרת-ורד

מסקנה:

<input checked="" type="checkbox"/>	המערכת שנבדקה מתאימה לדרישות התקן הישראלי ת' 1220 חלק 11
<input type="checkbox"/>	המערכת שנבדקה אינה מתאימה לדרישות התקן הישראלי ת' 1220 חלק 11
	הערות:

משה פינק בע"מ
תעשיית מכשירים לכיבוי אש "רפיד"
אלטלף 19 יהוד
2715 ת.ד. 03-6320033

חתימה: [Signature] תאריך: 13/03/2019 חתימת החברה: [Signature]

באחריותכם להזמיננו לבדיקה השנתית הבאה ולהבטיח ביצועה

