

כ"ו אב, תשע"ח  
סימוכין: 421475

לכבוד  
אינג' מיכאל זלדין  
מנהל מח' בינוי ופיתוח מוסדות  
עיריית כפר סבא

הנדון: דוח מסכם לבדיקת גן ילדים: חופית  
רחוב: סמטת שחרף, 3 כפר סבא

א'. רקע: סעיפים 1,2,5 שבפרק 1 "ריכוז בדיקות בטיחות במוסדות חינוך" – חוזר מנכ"ל משרד  
הבריאות.

ב'. מהות הבדיקות וממצאים:

סעיף 1 - יציבות ותקינות מבנים – לא נצפו כשלי יציבות דוגמת שקיעות וסדקים.

המבנה יציב.

סעיף 2 - יציבות ותקינות סככות – לא נצפו שקיעות, קורוזיה, סדקים.

הסככות יציבות.

סעיף 5 - מנשאים תלויים למזגנים – לא נצפו שקיעות, קורוזיה, סדקים וריקבון.

המתלים יציבים.

בכבוד רב,

אינג' מואב מעדי  
מהנדס מבנים  
מ"ר 114983

Civil & Environmental Engineering  
Planning and consulting

Tayibe 404000  
P.O.B 7314  
Israel

הנדסה אזרחית וסביבתית  
תכנון יעוץ וניהול

Tel: +972-9-7996525  
Fax: +972-9-7996526  
Mobile: +972-52- 3597109

E-mail: moab\_m@zahav.net.il

