

18.5.15

לכבוד
עיריית כפר סבא

תעודת בדיקה ורישום מתקן חשמלי

(עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954)

שם הלקוח: עיריית כפר סבא.
כתובת המתקן: גן חופית – רח' סמטת השחף 3 כפר סבא.

רציפות הארקה	LT אוהם התנגדות לולאת התקלה Ω	פחת 30mA	גודל החיבור	מתח המתקן V	סוג הלוח	מקור הזנה	תאור המתקן
תקין	0.05	4X40A	3X63A	400	פח	חח"י	גן ילדים חובה יול"א


1. מהלך הבדיקה:

- א. נבדק טיב הבידוד בעזרת מכשיר megger 500Vdc – ונמצא תקין – מעל 1.5 M Ω .
 - ב. המתקן נבדק לרציפות הארקה – תקין.
 - ג. ממסר פחת נבדק – תקין.
 - ד. בוצעה בדיקה ויזואלית בטיחותית למתקן – תקין.
 - ה. העבודה נבדקה לטיב חומרים ואיכות עבודה ונמצא ברמה טובה מאוד.
2. תאורה מוזנת מלוח חשמל דודאים. הנני לאשר שכל העבודות בוצעו בהתאם להוראות חוק החשמל תשי"ד 1954 והתקנות שפורסמו על פיו, תקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים בהתאם לכללי חברת החשמל לישראל בע"מ, המתייחסים להספקת חשמל לצרכנים.

לאחר בדיקת התוצאות אשר התקבלו הריני מאשר לחשמל מתקן זה

בברכה,

אריאל מלכה
מהנדס ובודק חשמל
רשיון מהנדס 100629
רשיון בודק 119167



אריאל מלכה
מהנדס חשמל
מ.ר. 100629