

**M. Fink** LTD

**Installation and maintenance of  
Fire & Smoke protection systems**

19 Altalef st. Yehud P.O.Box 2715

**Tel: +972-3-6320033**

**Fax: +972-3-5334660**

**מ. פינק בע"מ**

**ציוד ומערכות לכיבוי וגילוי אש**

**שיווק, אחזקה והתקנה**

רח' אלטלף 19 יהוד ת.ד. 2715

**טלפון: 03-6320033**

**פקס: 03-5334660**

email: [info@m-fink.com](mailto:info@m-fink.com)

04 במרץ 2018

לכבוד

עיריית כפר-סבא

גן כחל, אנא פרנק 14, כפר סבא

שלום רב,

### הנדון: ציוד כיבוי אש

על פי הזמנתכם, בוצעה על ידנו **ביום 04 במרץ 2018** בדיקת ציוד כיבוי אש  
ב-**עיריית כפר-סבא, גן כחל, אנא פרנק 14, כפר סבא**, על פי הפירוט הבא:

2 יח' מטפי כיבוי אש מטלטלים ניידים נבדק על פי תקן 129 חלק 1

1 יח' גלגלון כיבוי אש נבדק על ידי מפרטי בדיקה 308

### בסיום הבדיקה נמצא הציוד פועל כשורה

ציוד הכיבוי שנבדק יפעל כשורה - בתנאי הפעלה ובתנאי אחזקה נכונים - כפי שנמסר  
לכם במהלך הבדיקה.

כל אחד מפרטי הציוד שנבדק סומן לתאריך בדיקתו.

### דו"ח זה מתייחס ליום הבדיקה בלבד

באחריותכם להזמיננו לביצוע הבדיקה השנתית הבאה (03.2019) ולהבטיח ביצועה.

בברכה,  
מ. פינק בע"מ