

M. Fink LTD
Installation and maintenance of
Fire & Smoke protection systems
19 Altalef st. Yehud P.O.Box 2715
Tel: +972-3-6320033
Fax: +972-3-5334660

מ. פינק בע"מ
ציוד ומערכות לכיבוי וגילוי אש
שיווק, אחזקה והתקנה
רח' אלטלף 19 יהוד ת.ד 2715
טלפון: 03-6320033
פקס: 03-5334660

email: info@m-fink.com

05 במאי 2019

לכבוד
עיריית כפר-סבא
גן נבל, ויתקין 12, כפר סבא
שלום רב,

הנדון: ציוד כיבוי אש

על פי הזמנתכם, בוצעה על ידנו **ביום 05 במאי 2019** בדיקת ציוד כיבוי אש
ב-**עיריית כפר-סבא**, גן נבל, ויתקין 12, כפר סבא, על פי הפירוט הבא:

- 2 יח' מטפי כיבוי אש מטלטלים ניידיים נבדק על פי תקן 129 חלק 1
- 1 יח' גלגלון כיבוי אש נבדק על ידי מפרטי בדיקה 308
- 1 יח' מזנק רב שימושי 2" נבדק על פי מפרטי הבדיקה
- 2 יח' זרנוקים 2" נבדקו על פי מפרטי תקן 365
- 1 יח' ברז כיבוי 2" נבדק על פי מפרטי תקן 448

בסיום הבדיקה נמצא הציוד פועל כשורה

ציוד הכיבוי שנבדק יפעל כשורה - בתנאי הפעלה ובתנאי אחזקה נכונים - כפי שנמסר
לכם במהלך הבדיקה.
כל אחד מפרטי הציוד שנבדק סומן לתאריך בדיקתו.

דו"ח זה מתייחס ליום הבדיקה בלבד

באחריותכם להזמיננו לביצוע הבדיקה השנתית הבאה (05.2020) ולהבטיח ביצועה.

בברכה,
מ. פינק בע"מ