

כ"ו אב, תשע"ח
סימוכין: 421475

לכבוד
אינג' מיכאל זלדין
מנהל מח' בנייה ופיתוח מוסדות
עיריית כפר סבא

הנדון: דוח מסכם לבדיקת גן ילדים: נבל
רחוב: וויתקן, 12 כפר סבא

א'. רקע: סעיפים 1,2,5 שבפרק 1 "ריכוז בדיקות בטיחות במוסדות חינוך" - חוזר מנכ"ל משרד
הבריאות.

ב'. מהות הבדיקות וממצאים:

סעיף 1 - יציבות ותקינות מבנים - לא נצפו כשלי יציבות דוגמת שקיעות וסדקים.

המבנה יציב.

סעיף 2 - יציבות ותקינות סככות - לא נצפו שקיעות, קורוזיה, סדקים.

הסככות יציבות.

סעיף 5 - מנשאים תלויים למוגנים - לא נצפו שקיעות, קורוזיה, סדקים וריקבון.

המתלים יציבים.

בכבוד רב,

אינג' מואב מעדי
מהנדס מבנים
מ"ר 114983

Civil & Environmental Engineering
Planning and consulting

Tayibe 4040000
P.O.B 7314
Israel

הנדסה אורחית וסביבתית
תכנון יעוץ וניהול

Tel: +972-9-7996525
Fax: +972-9-7996526
Mobile: +972-52- 3597109

E-mail: moab_m@zahav.net.il

